LOS EXTINTORES SON RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESION

Para asegurar su resistencia estructural la Norma IRAM 3517 establece que se le deben realizar Ensayos Hidrostáticos comúnmente llamados Pruebas Hidráulicas. Para el Ensayo se requiere una máquina especial con sus manómetros calibrados.
Y, en el caso de los Extintores de CO_2, de Anhidrido Carbónico, también se deben medir los espesores y hacer el cálculo de deformación plástica/permamente .

EXTINTOR DE	FRECUENCIA (AÑOS)	MEDICION ESPESORES	CALCULO DE DEFORMACION
POLVOS	5	NO	NO
AGENTES ACUOSOS	2	NO	NO
AGENTES LIMPIOS	5	NO	NO
CO_2	5	SI	SI

Los extintores pueden EXPLOTAR con consecuencias fatales

Por ello, tal cual establece la Norma IRAM 3517 debe realizarse según el cuadro superior, una Prueba Hidráulica cuando el tiempo de cada extintor lo requiera.
Consulte a su prestador por este servicio.

CEMERA
Cámara Argentina de Protección contra Incendios

CÁMARA ARGENTINA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

www.cemera.org.ar